

Monat	Brennwert Hs,n in KWh/m3 G685	Normdichte in kg/m3	CO2- Anteil in mol%	Zustandszahl für Kunden mit einem Versorgungsdruck von 22 mbar
Dezember 2014	10,095	0,8279	1,27	0,9683
November 2014	10,059	0,8291	1,26	0,9683
Oktober 2014	9,995	0,8302	1,26	0,9683
September 2014	10,012	0,8286	1,260	0,9683
August 2014	10,032	0,8285	1,270	0,9683
Juli 2014	10,001	0,8286	1,260	0,9683
Juni 2014	10,076	0,8286	1,260	0,9683
Mai 2014	10,022	0,8286	1,260	0,9683
Apr. 2014	10,031	0,8296	1,300	0,9683
März 2014	10,029	0,829	1,290	0,9683
Febr. 2014	10,019	0,829	1,290	0,9683
Jan. 2014	10,012	0,829	1,260	0,9683