

Monat	Brennwert Hs, n in kWh/m³ G685	Normdichte in kg/m³	CO2-Anteil in mol%	Zustandszahl für Kunden mit einem Versorgungsdruck von 22 mbar
Dezember 2019	10,252	0,8208	1,23	0,9681
November 2019	10,259	0,8220	1,27	0,9681
Oktober 2019	10,288	0,8270	1,48	0,9681
September 2019	10,284	0,8280	1,49	0,9681
August 2019	10,245	0,8310	1,61	0,9681
Juli 2019	10,312	0,8290	1,63	0,9681
Juni 2019	10,279	0,8240	1,42	0,9681
Mai 2019	10,291	0,8260	1,34	0,9681
April 2019	10,284	0,8250	1,3	0,9681
März 2019	10,236	0,8180	1,22	0,9681
Februar 2019	10,255	0,8200	1,28	0,9681
Januar 2019	10,26	0,8210	1,26	0,9681